材料学院关于开展夏季消防安全检查的工作方案
为认真贯彻执行《浙江省教育厅办公室转发浙江省消防安全委员
会关于深刻吸取“5.25”特别重大火灾事故教训组织开展夏季消防检
查行动的通知》和《学校防火委员会关于开展夏季消防安全检查行动
的通知》精神，深刻吸取火灾事故教训，进一步推进学院火灾隐患排
查、整改工作，有效预防火灾事故的发生，制定以下工作方案：
1、按照“谁主管，谁负责”、“谁使用，谁负责”和“党政同责、
一岗双责、齐抓共管”的要求，层层落实消防安全责任，完善消防安
全制度，坚决遏制各类火灾事故的发生；
2、构建学院安全领导小组、安全管理小组、督查小组、疏导员、研
究生自主管理小组等多层次的消防安全管理体系，定期开展消防安全
教育培训及应急演练活动；
3、建立健全长效管理机制，提高消防安全管理水平，摸清学院公用
房火灾隐患的底数，及时整改消除各类隐患。
4、6 月 25 日——7 月 3 日间，由分管副所长和实验室主任负责，各
所室及学院机关开展一次地毯式的全面排查工作，重点内容主要有：
（1）加强用电安全管理：
① 对老旧电器类产品是否超期服役逐个进行摸底；
② 大功率电器，如空调、冰箱、烘箱等是否使用接线板；
③ 是否有使用违禁电器的情况；
④ 是否有接线板串接、置地等现象；
⑤ 机器运行时，是否有人员脱岗的情况；

⑥ 仪器设备使用完毕，是否处于待机状态，即未切断电源，如吹风
机、充电器使用完后未拔等；
⑦ 使用高压或危险因素大的设备，是否采取相应的防范措施；
⑧ 冰箱、烘箱等设备周围，是否存在堆放易燃物品的现象。
（2）对消防器材、设施逐个进行检查，对消防通道逐个进行排摸，
确保灭火器（注：发现个别实验室或办公室有存放过期或淘汰的灭火
器情况。灭火器要求放在公共部位，如您所处场所为消防重点防范部
位，您可把灭火器放在您门口外的位置。）、应急指示照明灯具、消
防栓等各类设施设备均能正常使用、消防通道均畅通无阻；
（3）实验室不可存放大量的易燃易爆试剂、废旧纸板箱、泡沫板等。
5、坚决制止用卷帘门或铁栅栏对通道、走廊进行隔离，在夜间用铁
锁对大门进行上锁等人为造成消防通道不畅的不科学管理行为。
6、开展装饰装修的实验室或办公室，应按学校相关规定进行报批或
备案。
7、通过邮件、网络、教育培训等多种渠道开展宣传工作，营造浓厚
氛围，进一步提升师生员工的消防安全意识和自防自救能力，推动夏
季消防检查取得实效。
8、对检查中发现的隐患，及时落实整改，对于一时不能或需学校相
关职能帮助解决的，¡숆�Ⰰ